

Správa o kvalite závlahových vôd v roku 2024
Patinský kanál - ČS 5 204 592 001

Sledované obdobie (odber vzorky): 17.07.2024

Trieda vhodnosti: **Ukazovatele nevyhovujúce I. triede a nameraná hodnota**
(STN 75 7143) :

II* fekálne koliformné baktérie (81 KTJ/ml)
 vápnik (122 mg/l)

***Poznámka**

Povrchovú vodu z uvedeného zdroja je možné použiť na závlahu za týchto podmienok: Pri zavlažovaní zeleniny ktorá sa môže konzumovať neošúpaná a surová a pri zavlažovaní ovocných stromov a kríkov, ak sa z nich bude zberať ovocie je potrebné dodržať ochrannú lehotu 21 dní od poslednej závlahy postrekom (neplatí pri ovocných kultúrach zavlažovaných kvapkovou závlahou). U ostatných plodín (technické plodiny, lúky a pasienky, okrasné a lesné kultúry...) a zeleniny ktorú je potrebné pred požitím ošúpať alebo uvariť treba dodržať ochrannú lehotu 14 dní od poslednej závlahy postrekom.

Povrchovú vodu z uvedeného zdroja je možné použiť na závlahu za týchto podmienok: Mierne zvýšený obsah vápnika pri bežných závlahových dávkach nespôsobí jeho hromadenie v pôde, vzhľadom na jeho prirodzené ročné straty. Voda nie je vhodná na dlhodobjšie zavlažovanie kyslomilných plodín.