

Správa o kvalite závlahových vôd v roku 2024
Žlkovce Dudváh - ČS 5 211 180 036

Sledované obdobie (odber vzorky): 17.07.2024

Trieda vhodnosti:	Ukazovatele nevyhovujúce I. triede a nameraná hodnota
II*	(STN 75 7143) : fekálne koliformné baktérie (69 KTJ/ml) Enterokoky (29 KTJ/ml)

***Poznámka**

Povrchovú vodu z uvedeného zdroja je možné použiť na závlahu za týchto podmienok: Pri zavlažovaní zeleniny ktorá sa môže konzumovať neošúpaná a surová a pri zavlažovaní ovocných stromov a kríkov, ak sa z nich bude zberať ovocie je potrebné dodržať ochrannú lehotu 21 dní od poslednej závlahy postrekom (neplatí pri ovocných kultúrach zavlažovaných kvapkovou závlahou). U ostatných plodín (technické plodiny, lúky a pasienky, okrasné a lesné kultúry...) a zeleniny ktorú je potrebné pred požitím ošúpať alebo uvariť treba dodržať ochrannú lehotu 14 dní od poslednej závlahy postrekom.